



महाराष्ट्र शासन
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग, जि. रायगड.
जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसर, बीच रोड, अलिबाग. जि.रायगड

Email- deangmcalibag@gmail.com

Phone No.02141-29921

www.gmchalibag.in/gmch

जा.क्र.शावैमअ/दरपत्रक/ Generator/ ५२८/२०२६

दि.१३/०२/२०२६

दरपत्रक मागणी पत्र.

प्रति,

विषय :- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग-रायगड या संस्थेस आवश्यक असणाऱ्या
Generator या यंत्रसामुग्री करीता दरपत्रके मोहोरबंद लिफाफे सादर करणेबाबत..

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग-रायगड या संस्थेमध्ये सदस्थितीत वारंवार वीज पुरवठा खंडीत होत असल्याने दैनंदिन शासकीय कामकाजामध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत. तसेच सदस्थितीत या संस्थेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने Generator या यंत्रसामुग्रीची खरेदी करणे आवश्यक बाब आहे. त्या अनुषंगाने खालील नमुन्यात मोहोरबंद लिफाफा विहित मुदतीत या कार्यालयाच्या आवक शाखेत खालील अटी व शर्ती नुसार सादर करावेत.

Sr. No.	Particulars	Specifications	Quantity	Unit Price
1.	Generator	Attached With Annexure 1	1	Including all taxes

अ.नं.

१. दरपत्रक मोहोरबंद लिफाफा, दि. २०/०२/२०२६ रोजी ०५:०० वाजेपर्यंत कार्यालयास पोहचतील या बेताने पाठवावे. जाहीर केलेल्या तारखेनंतर अथवा कार्यालयीन वेळेनंतर आलेले दरपत्रक विचारत घेतले जाणार नाही / ग्राह्य धरले जाणार नाही.
२. दरपत्रक मोहोरबंद लिफाफा अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग.जि. रायगड यांचे नावे विहित मुदतीत कार्यालयास सादर करावा. त्याचप्रमाणे दरपत्रक मोहोरबंद लिफाफ्यावर प्रशासकीय विभागा करीता “Generator” असे दरपत्रक लिहून सादर करावे.
३. लिफाफ्यावर डाव्या बाजूस दरपत्रक क्र. लिफाफा जमा करण्याचा अंतिम दिनांक, दरपत्रक धारकाच्या नावाचा शिक्का इ. नमुद असणे आवश्यक आहे.
४. दरपत्रक ग्राह्य कालावधी हा पुरवठा आदेश नोंदविलेल्या दिनांका पासून सहा (०६) महिन्यांचा राहिल.
५. सदर “Generator” ही यंत्रसामुग्री सुव्यवस्थित रित्या प्रस्थापित/कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी ही पुरवठादारकाची राहिल.
६. “Generator” ही यंत्रसामुग्रीचा हमी कालावधि पूर्ण झाल्यावर शासन नियमानुसार AMC / CMC करणे बंधनकारक राहिल.

७. प्रस्तावित उद्दिष्टांकरिता दरपत्रक आकारण्यात आलेले दर हे बाजारभावापेक्षा अधिक नसावेत. सर्वात कमीतकमी दराचे दरपत्रकाचा विचार करण्यात येईल.
८. सदर उद्दिष्टांची किंमत, सर्व करांसहीत एकुण किंमत अशी दर्शविण्यात यावी. दरपत्रकात खाडाखोड करण्यात येवू नये.
९. दरपत्रक माहोरबंद लिफाफ्यात सादर करावयाचे दस्तावेज (Documents) अधिकृत लेटर हेडवर दरपत्रक सादर करावे. १) दुकानाचा परवाना, २) व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र, ३) जी.एस.टी.क्रमांक पत्र.४) पॅनकार्ड क्रमांक.
१०. सदर “Generator” हे उपकरण इतर कोणत्याही शासकीय संस्थेस पुरवठा केल्याचे प्रमाणपत्र असल्यास प्राधान्य.
११. ज्या पात्र दरपत्रक धारकाचे दर हे न्यूनतम असतील अशा यशस्वी दरपत्रक धारकास आवश्यकते नुसार “Generator” चा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात येतील.
१२. अपवादात्मक परिस्थितीमुळे उक्त कोणत्याही अटीत आवश्यकतेनुसार अंशतः बदल करणे अथवा प्राप्त झालेली दरपत्रके कोणतेही कारण न देता स्वीकारणे/नाकारणे तसेच कोणतेही स्तरावर खरेदी प्रक्रिया रद्द करणे इ. अधिकार संस्थाप्रमुख (अधिष्ठाता) यांनी राखून ठेवले आहेत.
१३. काम पूर्ण झाल्यानंतर तीन प्रतीत देयके अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग जि. रायगड यांचे नावाने देण्यात यावेत. (With Revenue Stamp)
१४. देयकाची अदायगी ही शासनाकडून अनुदान प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून करण्यात येईल. देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास त्यावर कोणत्याही प्रकारचे विलंब शुक्ल अदा केले जाणार नाही.
१५. वरील नमूद वस्तुंची नग संख्या ही मा. अधिष्ठाता यांच्या आदेशान्वये / प्रशासकीय उपलब्धतेनुसार कमी किंवा वाढवली जाऊ शकते.
१६. पुरवठा धारकाचे पूर्ण नाव, भ्रमणध्वनी आणि संपूर्ण पत्ता, सांकेतांक क्र. (Email address along with Website) हा Envelope वर नमूद असणे आवश्यक आहे.



अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,
अलिबाग रायगड

प्रत - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अलिबाग-रायगड यांच्या सुचना फलकावर दरपत्रक मागविण्या संदर्भात दिनांक :- १३/०२/२०२६ सुचना देण्यात आल्या आहेत.

Annexure 1

TECHNICAL SPECIFICATION OF DIESEL GENERATING SET

DIESEL ENGINE

'ROLL' make Diesel Engine suitable for ore DG sets. The standard Design consists of Direct injection, turbo-charged, four stroke liquid cooled technology confirming to BS:5514 and IS 10000 suitable for prime duty generating set application as follows:

FEATURES OF ENGINE MONITORING SYSTEM -

State-of-the-art Microprocessor based fully configurable technology

High performance graphical LCD and prominent display

LED indications for gen set status and alarms

Battery condition monitoring

Statistical cumulative counters like No. of starts, Engine run Hrs & kWh

In-built AMF module

Salient-features of Controller details:-

MECHANICAL SAFETIES	ELECTRICAL SAFETIES	ELECTRICAL INDICATIONS	METERING &
Under/Over Speed	Under/Over Voltage	Hour meter	Phase Voltage
Low Lube Oil Pressure	Under/Over Frequency	Line Current	Frequency
High Coolant Temperature	Phase failure	Average Voltage	Average Current
Low coolant level	Phase sequence reverse	kW	kWH
Low Fuel level (alarm)	Over current	KVA	PF
	Over kW	Fuel Level	

The engine shall be complete with the following standard accessories:

- Dry type air cleaner
- Exhaust silencer
- Expansion bellows
- Lube oil cooler
- Lube oil filter
- Fuel filter
- Radiator, radiator fan and mounting
- Fuel pump with governor
- Fly wheel with starter ring
- Battery charging alternator
- 12 Volt electric starter motor

• ENGINE MONITORING SYSTEM - MODEL EMS

a state-of-the-art engine & gen set monitoring and safety system, having following features :

- Control panel consisting of built in on/off/Start key.
- Battery charging voltmeter
- Electronic Hour meter
- Indication & Monitoring of Oil Pressure & safety trip in case of Low Oil Pressure.
- Indication & Monitoring of Coolant Temperature & safety trip in case of High Coolant Temperature.
- In-built engine shut down system in case of Engine Over speed.
- Indication & Monitoring of Fuel Level and alarm.
- Set of documents comprising spare parts book and operation & maintenance manual

ALTERNATOR (DEL GREEN)

Alternator suitable rated at 0.8PF, 415V, 3 Phase, 4 Wires, 50 Cycles/Sec., 1500 RPM, self-excited and self-regulated, with Brushless Excitation Band of voltage regulation + 1% of rated voltage, from no load to full load, Insulation class "H". The alternator generally conforms to BS:2613/IS:4722.

BATTERY

1 No.12 Volts Factory Pre-charged P.P. Battery with leads.